


污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市兴亚柔性电路板有限公司			联网时间	2018年10月	
排放设施名称	水质在线监测系统			排放口名称	废水排放口	
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003070063					
终端服务地址码	203.91.44.2:2522					
数据上报间隔	每5分钟					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	总镍	0~0.5mg/L	0.5mg/L	0mg/L		
联网验收情况						
审查项目						
与监控中心联网情况	联网情况良好					
数据传输安全性	数据加密与身份验证满足有关要求					
通讯协议正确性	数采仪与上位机通讯协议符合要求					
数据传输正确性	数据传输一致性、有效性符合要求					
联网稳定性	联网稳定、可靠					
联网结论	<p>经现场核实，仪表数据，数采仪数据，平台数据一致，频率及传输正常</p> <p style="text-align: right;">联网单位(签章) 2018年10月12日</p>					




污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市兴亚柔性电路板有限公司			联网时间	2018年10月	
排放设施名称	水质在线监测系统			排放口名称	废水排放口	
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003070063					
终端服务地址码	203.91.44.2:2522					
数据上报间隔	每5分钟					
通讯协议	HJ212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	COD	0~80mg/L	80mg/L	0mg/L		
	氨氮	0~15mg/L	15mg/L	0mg/L		
	总磷	0~1mg/L	1mg/L	0mg/L		
联网验收情况						
审查项目						
与监控中心联网情况	联网情况良好					
数据传输安全性	数据加密与身份验证满足有关要求					
通讯协议正确性	数采仪与上位机通讯协议符合要求					
数据传输正确性	数据传输一致性、有效性符合要求					
联网稳定性	联网稳定、可靠					
联网结论	<p>经现场核实，仪表数据，数采仪数据，平台数据一致，频率及传输正常</p> <p style="text-align: right;">联网单位（签章） 2018年10月12日</p>					



表二：联网报告

企业污染源自动监控设施联网情况

企业名称	深圳市兴亚柔性电路板有限公司			联网时间	2018年9月	
排放设施名称	水质在线监测系统			排放口名称	排放口	
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003070063(市站平台)					
终端服务地址码	203.91.44.2:2522(市站平台)					
数据上报间隔	5分钟					
通讯协议	HJ212(注：监控设备与数据采集仪的通信协议)					
现场数据与传输数据是否一致	保持一致					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	流量计	/	/	/		
	PH	6-9	9	6		
	总铜	0-0.5mg/L	0-0.5mg/L	0		
联网验收情况						
审查项目			核查情况			
与监控中心联网情况			联网情况良好			
数据传输安全性			数据加密与身份验证满足有关要求			
通信协议正确性			数采仪与上位机通讯协议符合要求			
数据传输正确性			数据传输一致性、有效性符合要求			
联网稳定性			联网稳定、可靠			
<p>联网结论</p> <p style="text-align: center;">联网正常，数据正常传输。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>联网单位：(签章)</p> <p>2018年 月 日</p> </div>						